



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УНИСПЛИТ", Место нахождения: 410047, РОССИЯ, САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД САРАТОВ г.о., Г САРАТОВ, УЛ ТАНКИСТОВ, Д. 195, ОГРН: 1186451003287, Номер телефона: +7 9272773460, Адрес электронной почты: mail@unisplit.ru

В лице: ДИРЕКТОР ЩЕДРИКОВ РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ

заявляет, что Вентиляторы промышленные: Фильтрующий вентилятор, серия FV, торговая марка UNISPLIT, Вентиляторы промышленные: Фильтрующий вентилятор, серия FV, торговая марка UNISPLIT

Изготовитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УНИСПЛИТ", Место нахождения: 410047, РОССИЯ, САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД САРАТОВ г.о., Г САРАТОВ, УЛ ТАНКИСТОВ, Д. 195,

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: ГОСТ 11442-2020 «Вентиляторы осевые общего назначения. Общие технические условия»

Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 8414692000

Серийный выпуск,

Соответствует требованиям ТР ТС 010/2011 О безопасности машин и оборудования; ТР ТС 020/2011 Электромагнитная совместимость технических средств

Декларация о соответствии принята на основании протокола ПРОМ/Э-25/11-1020 выдан 28.11.2025 испытательной лабораторией "Испытательный центр «ПРОМЭКСПЕРТИЗА» Рег. № РОСС RU.33026.04ЦЭТОИЛ002 действительно до «8» января 2026 г.; Схема декларирования: 1д;

Дополнительная информация Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ 12.2.003-91, Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности; Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007, Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов. Часть 1. Общие требования; Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2009), Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в промышленных зонах. Требования и методы испытаний; Условия и сроки хранения: Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-09 "Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды"

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 01.12.2030 включительно



ЩЕДРИКОВ РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ

(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии:

ЕАЭС N RU Д-РУ.РА11.В.17758/25


Дата регистрации декларации о соответствии:

02.12.2025




Выходной фильтр UNISPLIT серия FV

ПАСПОРТ



Огнестойкий
самозатухающий
корпус, класса
UL94-V0



Быстрая замена
фильтрующего элемента

Производитель: ООО «УНИСПЛИТ»
Почтовый адрес: РФ, 410047, г. Саратов, ул. Танкистов, 195
Телефон: (8452) 74-30-60
Сайт: www.unisplit.ru

2026

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1. Выходные фильтры UNISPLIT серии FV (далее Изделия) предназначены для установки в стенки электротехнических шкафов самого различного назначения: распределительных, телекоммуникационных, климатических, шкафов управления и автоматики, а также другого промышленного и технологического оборудования.

1.2 Изделия обеспечивают воздухообмен между внутренним объемом шкафа и внешней средой, а также очистку поступающего в шкаф воздуха.

1.3 Для очистки наружного воздуха от пыли, Изделия оснащены фильтровальными элементами, которые могут извлекаться для очистки или замены по мере необходимости.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Выходной фильтр UNISPLIT FV состоит из пластикового корпуса, изготовленного из ABS-термопластика и съемного фильтрующего элемента.

2.2 Установка Изделия производится в монтажный вырез в корпусе электрошкафа. Изделие крепится без применения инструмента, на защёлках.

2.3 Корпус Изделия снабжен кнопкой-фиксатором для быстрой замены фильтрующего элемента (инструмент не требуется).

Основные характеристики выходного фильтра/Модели	FV3237.92	FV3238.124	FV3239.177	FV3240.224	FV3244.292
Температура рабочей среды, С	-30 ... +70				
Габаритный размер (ВхШ), мм	116,5x116,5	148x148	204x204	254x254	323x323
Размер посадочного места (ВхШ), мм	92x92	124x124	177x177	224x224	292x292
Класс очистки воздуха	G3				
Степень защиты	IP54 - без фильтра; IP55 - с фильтром				
Цвет корпуса	RAL 7035				
Аналог RITTAL	SK 3237.200	SK 3238.200	SK 3239.200	SK 3240.200	SK 3244.200

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки Изделия входят:

1. Корпус - 1 шт.
2. Фильтрующий элемент - 1 шт.
3. Паспорт - 1 шт.

Упаковка: картонная коробка.

4. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

4.1. Рабочая температура..... от -30 °С до +70 °С.

4.2. Верхнее значение относительной влажности воздуха 98% (при +25 °С).

5. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

5.1. Изделие хранить в закрытом помещении в заводской упаковке, не нарушая её целостности

5.2. Температура хранения от -50 °С до +70 °С

5.3. Верхнее значение относительной влажности воздуха 98% (при температуре +25 °С)

5.5. Изделие может транспортироваться:

- ☐ автомобильным и железнодорожным транспортом в закрытых транспортных средствах;
- ☐ авиационным транспортом в герметизированных отсеках самолетов;
- ☐ водным транспортом, в том числе в трюмах судов.

6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1. Категорически запрещается вносить любые изменения в конструкцию Изделия.

6.2. Не допускается эксплуатация Изделия во влажных помещениях и на сырых поверхностях; при попадании жидкостей внутрь корпуса; при наличии контакта изделия с химически активными веществами.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Изготовитель гарантирует надежную работу Изделий при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

7.2. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи.

При отсутствии отметки о дате продажи, гарантийный срок исчисляется от даты производства.

7.3. Гарантийные обязательства считаются недействительными, если причиной неисправности Изделия являются: умышленная порча; пожар, наводнение, стихийные бедствия; неправильный монтаж; механические повреждения.

8. СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТАХ

Изделие имеет Декларацию о соответствии ЕАЭС N RU A-RU.PA11.B 17758/25

Производитель: ООО «УНИСПЛИТ», Российская Федерация

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Выходной фильтр серии FV изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

Артикул: _____

Отметка ОТК _____

Дата выпуска _____
(месяц, год)